VGWE Hachenburg
DIE ENERGIE- UND WASSERWERKE

Trinkwasser: Härtegrade und -bereiche 2026

Gemeinde	Deutscher Härtegrad (DHG) *	Härte-bereich **
Alpenrod	5,4	1
Astert	3,1	1
Atzelgift	4,3	1
Borod	4,3	1
Dreifelden	3,8	1
Gehlert	3,8	1
Giesenhausen	3,1	1
Hachenburg	3,2	1
Hattert	3,4	1
Heimborn	5,6	1
Heuzert	3,1	1
Höchstenbach	4,1	1
Kroppach	3,1	1
Kundert	5,6	1
Limbach	4,4	1
Linden	4,4	1
Lochum	4,4	1
Luckenbach	4,3	1
Marzhausen	3,1	1
Merkelbach	3,3	1
Mörsbach	5,6	1
Mudenbach	4,3	1
Mündersbach	4	1
Müschenbach	3,1	1
Nister	6	1
Roßbach	5,2	1
Steinebach a.d.W.	4,3	1
Stein-Wingert	5,6	1
Streithausen	4,4	1
Wahlrod	6,6	1
Welkenbach	5,6	1
Wied	5,6	1
Winkelbach	5,6	1

*** DHG weniger als 8,4 °dH = Härtebereich 1**
*** DHG 8,4 bis 14 °dH = Härtebereich 2**
*** DHG mehr als 14 °dH = Härtebereich 3**

**** Härtebereich 1 = weich**
**** Härtebereich 2 = mittel**
**** Härtebereich 3 = hart**

Chemische Stoffe und Kenngrößen nach den Anlagen der Trinkwasserverordnung

Untersuchungsreihe 2026

Entnahmestelle Hochbehälter/ Aufbereitung	Gewinnungsanlage TBr. = Tiefbrunnen Qu. = Quelle WBz. = Wasserbezug	Kenngrößen											
		Aluminium	Ammonium	Blei	Calcium	Eisen	Fluorid	Magnesium	Mangan	Nitrat	Nitrit	Quecksilber	ph-Wert
Grenzwerte →		**0,20 mg/l**	**0,50 mg/l**	**0,01 mg/l**	**400,00 mg/l**	**0,20 mg/l**	**1,50 mg/l**	**50,00 mg/l**	**0,05 mg/l**	**50,00 mg/l**	**0,50 mg/l**	**0,001 mg/l**	**6,5 - 9,5**
Alpenrod	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	25	<0,02	<0,15	8	<0,005	7,1	<0,05	<0,0001	7,7
Borod	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	7	<0,005	26	<0,05	<0,0001	8,3
Dreifelden	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	16	<0,02	<0,15	7,1	<0,005	5	<0,05	<0,0001	7,8
Gehlert	Qu. / TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	18	<0,02	<0,15	5,5	<0,005	19	<0,05	<0,0001	7,7
Hachenburg	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	16	<0,02	<0,15	4,7	<0,005	9,2	<0,05	<0,0001	7,8
Hattert	Qu,	<0,02	<0,05	<0,001	17	<0,02	<0,15	4,6	<0,005	13	<0,05	<0,0001	8,4
Heimborn Stein-Wingert	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	25	<0,02	<0,15	9,4	<0,005	15	<0,05	<0,0001	7,8
Mörsbach Kundert	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	9,3	<0,005	18	<0,05	<0,0001	7,8
Höchstenbach Wied Welkenbach Winkelbach	Qu. (Stollen) / WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	16	<0,02	<0,15	8,4	<0,005	9,0	<0,05	<0,0001	7,8
Kroppach Giesenhausen Heuzert Marzhausen	TBr. / Qu. / WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	18	<0,02	<0,15	3,2	<0,005	15	<0,05	<0,0001	8,0
Lochum Linden	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	7,3	<0,005	21	<0,05	<0,0001	7,7
Luckenbach	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	7,9	<0,005	11	<0,05	<0,0001	7,8
Atzelgift	WBz.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	8,7	<0,005	12	<0,05	<0,0001	7,9
Merkelbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	17	<0,02	<0,15	5,1	<0,005	13	<0,05	<0,0001	8,2
Mudenbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	7	<0,005	26	<0,05	<0,0001	8,2
Mündersbach	TBr. / Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	17	<0,02	<0,15	7,6	<0,005	11	<0,05	<0,0001	8
Müschenbach Astert	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	12	<0,02	<0,15	5,5	<0,005	6,7	<0,05	<0,0001	8,3
Nister	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	25	<0,02	<0,15	11	<0,005	5	<0,05	<0,0001	7,7
Roßbach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	18	<0,02	<0,15	13	<0,005	10	<0,05	<0,0001	7,1
Steinebach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	22	<0,02	<0,15	5,7	<0,005	30	<0,05	<0,0001	7,9
Streithausen Limbach	TBr.	<0,02	<0,05	<0,001	19	<0,02	<0,15	8,1	<0,005	10	<0,05	<0,0001	7,9
Wahlrod	Qu.	<0,02	<0,05	<0,001	29	<0,02	<0,15	10	<0,005	5,3	<0,05	<0,0001	7,8